

Úloha 1

Pitná voda

- V4020 - uzavírací ventil
- HS10S - domovní vodovodní filtrační stanice
- F76S - jemný filtr se zpětným proplachem
- BA295 - potrubní oddělovač, 3 zóny s kontrolovatelným tlak. pásmem
- V4120 - uzavírací ventil s integrovaným zpětným ventilem
- FK06 - jemný proplachovatelný filtr s vestavěným redukčním ventilem
- FF06 - jemný proplachovatelný filtr
- D04FS - redukční ventil
- D06F - redukční ventil s vyváženou regulační kuželkou s nastavením
- R295 - potrubní oddělovač
- RV281 - zpětný ventil
- FK74C - jemný filtr se zpětným proplachem s vestavěným regulátorem tlaku
- F74C - jemný filtr se zpětným proplachem
- D05F - redukční ventil s vyváženou regulační kuželkou
- TM50 - termostatický směšovací ventil s ochranou proti opaření
- RV280-2A - zpětný ventil
- V5032, Kombi 2+ - regulátor difer. tlaku
- V1810 - regulační ventil
- FY32 - bronzový filtr

- V4220 - potrubní oddělovač
- PD - diferenční snímač tlaku PTSDM..V3
- Qn - ultrazukový měřič tepla
- PI - čidlo tlaku
- TI^M - čidlo teploty napojené z měřiče tepla
- KK - kulový kohout
- P - tlakoměr
- PV - pojišťovací ventil CWG17N DN15
- M1 - čerpadlo Calpeda MXV 25-208
- EXP - expanzní nádoba CIMM ACS 18 litrů, 8 bar, pitná voda
- AQUA- úprava vody, dávkovací nádoba DN100
- VK - vypouštěcí armatura